



OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY

**OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA
PRODUSELOR ELECTRICE**

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcția P+4, C1-U63
030138, sector 3, București - ROMÂNIA
☎ 031 428 0970
✉ oicpe@oicpe.ro
EUID: R00NRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

accredited for
CERTIFICATION



SR EN ISO/CEI 17065:2013
ACCREDITATION CERTIFICATE
PR 017

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

schema «1a»

cu respectarea activităților din SR EN ISO / IEC 17067

Certificate of Conformity

scheme «1a» in compliance with the activities of SR EN ISO / IEC 17067

Certificat nr: Certificate No:	1283	Data emiterii: Date of issue: (day/month/year)	25.07.2025	Statut: Status:	Initial	Exemplar nr: Copy No:	3/4
Număr dosar certificare: Certification file No:	511/1	Contract de Certificare nr: Certification Agreement No :	29/08.07.2025	Pagina	1/3		

Titular certificat (nume și adresă):
Certificate holder (name and address):

**Polytech Industrie Kft,
Mező u 43, Fertőszentmiklós, H-9444, Hungary**

Domeniu de aplicare:
Application range:

**Code CPSA 2733 Connection devices for electronic and electrical
wires and cables**

Denumirea produsului:
Product name:

SMOOTH WALL PE CABLE PROTECTION TUBE

Tip/model de referință:
Reference type/model:

N450 DN 25-250mm FIRE RETARDANT

VARIANTĂ(E):
Variant(s):

Marca comercială înregistrată:
Registered Trade Mark:



Producător (nume și adresă):
Manufacturer (name and address):

**Polytech Industrie Kft,
Mező u 43, Fertőszentmiklós, H-9444, Hungary**

Locul de producție (nume și adresă):
Manufacturing location (name and address):

**Polytech Industrie Kft,
Mező u 43, Fertőszentmiklós, H-9444, Hungary**

**Standard național sau alt normativ
utilizat pentru certificare:**
National standard or other normative document
used as reference for certification:

**SR EN 61386-1:2009 + A1:2019,
SR EN 61386-24:2011**

Raport de încercări (nr./data):
Test Report (No./date):

According to Annex

Certificatul este valabil până la data:
(zi / lună / an)
The certificate is valid until (day / month / year):

24.07.2027

În baza rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menționat(e) mai sus.
Based on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

Schema de certificare utilizată este «1a» (certificarea conformității pe bază de încercări de tip). Acest certificat este valabil numai pentru eșantionul supus încercărilor de tip. Produsele de același tip fabricate ulterior nu sunt acoperite de acest Certificat de Conformitate. Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declarația de Conformitate pentru produsele de același tip fabricate ulterior și va aplica marcajul CE dacă sunt îndeplinite toate cerințele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.

The certification scheme used is «1a» (conformity certification based on type tests). This certificate is valid only for the sample underwent to the type tests. Subsequently manufactured products of the same type are not covered by this Certificate of Conformity. The manufacturer will draw up on sole responsibility the Declaration of Conformity for products of the same type produced later and affixed the CE marking if all requirements of applicable European directives to the certified product by OICPE are fulfilled.

Acest certificat și anexa sa pot fi reproduse numai în întregime. Statutul și autenticitatea acestui certificat poate fi verificată pe site-ul www.oicpe.ro
This certificate and its annex may only be reproduced in full. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting site www.oicpe.ro

Acest certificat nu este transferabil și rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc



OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA
PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcția P+4, C1-U63
030138, sector 3, București – ROMÂNIA
☎ 031 426 0970
✉ oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC. J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

ACREDITAT RENAR
SR EN ISO/CEI 17065
Certificat de Acreditare
Nr. PR 017
Nr. ON 061-Reg. 305
SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de Acreditare
Nr. LI 911
Nr. ON 060-Reg. 305
AUTORIZAT AFER
Seria AL Nr. 620/2020

Număr dosar
certificare:
Certification file no:

511/1

ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:
Copy No:

3/4

Pagina
Page

2/3

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1284 / 25.07.2025**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): Polytech Industrie Kft,
Certificate holder (name and address): Mező u 43, Fertőszentmiklós, H-9444, Hungary

Denumire produs: **SMOOTH WALL PE CABLE PROTECTION TUBE**
Product name:

Nr.crt. No.	Tip/model Type/Model	Raport de încercare Test Report	Date tehnice Technical Data
1	450 DN 25-250mm FIRE RETARDANT	<p>172/23.07.2025 TR issued by OICPE-LICPE according to SR EN 61386-24:2011, art. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 și SR EN 61386-1:2009 + A1:2019, art. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15</p> <p>528/18.07.2025 TR issued by TERAPLAST S.A. LABORATOR DE ÎNCERCĂRI according to SR EN 61386-24:2011, art. 10.2, 10.3</p> <p>343/16.07.2025 TR issued by TERAPLAST S.A. LABORATOR DE ÎNCERCĂRI according to SR EN 61386-24:2011, art. 10.2, 10.3</p> <p>344/16.07.2025 TR issued by TERAPLAST S.A. LABORATOR DE ÎNCERCĂRI according to SR EN 61386-24:2011, art. 10.2, 10.3</p>	<p>Material: non-metalic (HDPE);</p> <p>Tip: with smooth wall (plain outside and plain inside);</p> <p>Resistance to compression: type 450;</p> <p>Resistance to impact: normal (code N);</p> <p>Resistance to bending: rigid;</p> <p>Resistance to flame propagation: non flame propagating;</p> <p>Clour: black;</p> <p>Tested products: -DN 25 mm (Ø25x2,0 mm) - batch 2025 06 03 M10/1 -DN 110 mm (Ø110x6,6 mm) - batch 2025 03 12 M2/1; -DN 250 mm (Ø250x14,8 mm) - batch M6/1 250326;</p>

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc



OICPE
ELECTRIC PRODUCT CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA
PRODUSELOR ELECTRICE

www.oicpe.ro

Splaiul Unirii 313, lot 2, parter din construcția P+4, C1-U63
030138, sector 3, București – ROMÂNIA
☎ 031 426 0970
✉ oicpe@oicpe.ro
EUID: ROONRC.J2009003946401
Nr. ONRC: J2009003946401
CUI: RO 25338954

ACREDITAT RENAR
SR EN ISO/CEI 17065
Certificat de Acreditare
Nr. PR 017
Nr. ON 061-Reg. 305
SR EN ISO/CEI 17025
Certificat de Acreditare
Nr. LI 911
Nr. ON 060 - Reg. 305
AUTORIZAT AFER
Seria AL Nr. 620/2020

Număr dosar
certificare:
Certification file no:

511/1

ANEXĂ
Annex

Exemplar nr:
Copy No:

3/4

Pagina
Page

3/3

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1284 / 25.07.2025**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): Polytech Industrie Kft,
Certificate holder (name and address): Mez ő u 43, Fertőszentmiklós, H-9444, Hungary

Denumire produs: SMOOTH WALL PE CABLE PROTECTION TUBE
Product name:

This Certificate of Conformity refers to the product
SMOOTH WALL PE CABLE PROTECTION TUBE N450 DN 25-250mm FIRE RETARDANT
having dimensions according to the table below:

Rated outer diameter (mm)	Tube thickness (mm)
25	2
32	2,2
40	2,4
50	3
63	3,8
75	4,5
90	5,4
110	6,6
125	7,4
140	8,3
160	9,5
180	10,7
200	11,9
225	13,4
250	14,8

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

